

南京农业大学文件

校保发〔2020〕266号

南京农业大学关于切实做好冬春火灾 防控工作的通知

各学院、各单位：

为切实维护学校安全稳定，进一步加强冬春季节火灾防范工作，确保教学科研生产工作正常开展，根据江苏省消防安全委员会《关于印发〈江苏省冬春火灾防控工作实施方案〉的通知》（苏消委〔2020〕5号）和江苏省教育厅相关要求，结合学校实际，请各学院、各单位认真做好冬春火灾防控工作。

一、提高站位，高度重视。要充分认识冬春时节火灾防控工作的重要性，积极强化消防安全管理主体责任，将消防安全管理工作与日常工作同部署、同展开、同落实、同考评。要认真贯彻“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管业务必须管安全”的

工作原则，牢固树立“隐患等同事故”观念，增强消防安全责任意识，进一步增强安全工作紧迫感，坚决克服麻痹松懈思想，加大消防安全检查力度，落实隐患整改要求，切实消除消防安全隐患，保障师生安全。

二、加强教育，提升能力。要牢固树立并强化消防安全理念，积极组织形式多样，内容丰富，贴近师生的消防安全宣传教育活动，创新宣传教育方法，确保宣传教育效果。认真组织开展消防安全教育培训，贯彻落实“三个一”活动，即开展一次火灾隐患自查自改工作，开展一次消防安全常识及逃生自救技能培训，开展一次全员参与的灭火应急疏散演练，提升师生员工的安全意识和自救自护能力。要结合校园防火形势，及时提醒师生员工注意用电安全和实验室消防安全。有关单位和学院要进一步做好外国留学生消防安全教育培训工作。

三、全面自查，突出重点。要坚持问题导向，针对近年来因带电高温设备长期运转、违规操作仪器设备、电源线路老化或敷设不规范、电动车电池质量不过关及违规充电、充电宝等电子设备长时间充电等，导致校园火情发生的主要问题，各单位要进一步强化消防安全检查、巡查和自查整改工作，重点做好以下工作：加强日常防火检查巡查，确保各楼宇疏散通道、安全出口畅通；紧盯消防安全薄弱环节和重点场所、部位不放松，重点检查人员聚集场所、生产经营场所、实验室、危险品仓库、建筑工地等区域和范围，着重强调实验室气瓶摆放规范、压力容器管理规范、

长期使用的电器及时检修；要加强各楼宇用电安全管理，严格做到人走断电，确保没有私拉乱接现象，严禁在用电设备周围堆放可燃、易燃物品；彻底清查出租房、员工驻地和施工人员居所消防隐患，坚决杜绝违规使用明火，施工现场住人、开火做饭等违规行为；要集中整治使用易燃可燃材料的违规搭建物；对容易发生安全事故特别是火灾事故的重点要害部位和场所要采取妥善保护措施。

四、强化责任，不留隐患。消除隐患降低风险是防止安全事故发生的根本要求，各单位要针对自查发现的消防隐患，以及九月份校领导带队安全大检查时下发整改的隐患问题，大力推进整改工作，确保责任落实到人，整改落实到位，隐患及时消除。一时不能整改到位的问题，各学院、各单位要认真制定并落实管控措施，确保不发生意外，并以书面形式报学校保卫处。

请各学院、各单位务必于2020年12月31日前完成自查，相关工作报告以书面形式报至校保卫处（行政南楼 B104, 电话 84396749），电子稿发至 maoshuzhao@njau.edu.cn。

附件：消防安全检查重点内容表

南京农业大学

2020年12月10日

附件

消防安全检查重点内容表

序号	检查内容	检查地点	检查情况
1	是否制定并落实各项消防管理制度		
2	是否确定消防安全责任人		
3	是否确定消防安全管理人		
4	是否制定并落实安全操作规程		
5	是否定期开展消防安全教育		
6	消防控制室值班人员是否持证上岗		
7	是否制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练		
8	用电线路是否有老化、破损、裸露现象		
9	用电线路安装是否规范		
10	强弱电是否分开布线		
11	蓄电池有无变形、漏液现象		
12	是否违章用电、私拉乱接		
13	电气设备是否及时人走断电		
14	有无在具有火灾、爆炸危险的实验室等场所吸烟		
15	电动车有无违规进入楼宇、室内充电、飞线充电等		
16	是否使用劣质电器		
17	常闭式防火门是否关闭		

18	油烟管道是否每季度清洗		
19	灭火器是否在有效期且压力正常		
20	应急照明是否定期充放电，能正常使用		
21	疏散指示是否正常运行		
22	安全出口是否被封闭或堵塞		
23	疏散通道是否堆放实验器材或杂物，堵塞占用安全通道		
24	是否自建玻璃门等门禁		
25	是否遮挡消防器材		
26	装修装饰材料、建筑保温材料是否为不燃或难燃材料		
27	是否擅自改变使用性质或违章搭建		
28	是否依法办理消防行政许可或备案手续，是否经备案抽查合格		
29	使用明火是否申请动火证		
30	电（气）焊作业人员是否持证上岗、是否严格落实现场监护制度		
31	工地是否违规住人		
32	室外消火栓是否有水		
33	消防车通道是否畅通		
34	其他应该检查的内容		